






- Kunststofffenster
- Fensterelemente unter 90cm OKFF (Unterlicht und vertikale Seitenteile) als VSG-Glas ausführen (Anforderung nach TRAV beachten)
- Terrassentür- und Fenster im EG: mit einbruchhemmenden Beschlägen in RC 2 und abschließbare Griffen
- Rollläden als Aufsatzkasten H = 30cm (standard) u. 25cm
- Rollladenaufhänge bei Gurtkasten - einseitig - 12,5 cm (-kg)
- Achsmaß Gurtkasten (g), (g-k), (K) beachten
  - g: standard 1,025m u OKFF
  - g-k: Küche 1,125m u OKFF
  - K: Handkurbel
- Folierung Unterlicht - Delog Color 68/10 (falls erf.)
- Die Angaben der DIN 18040-2 R, Barrierefreiheit im Allgemeinen und Anforderung R-wohnungen, sind einzuhalten z. B. Achsmaß Drückerhöhen (Griffhöhe), elektr. guttückler (H15-R) - Abstimmung mit BL
- Höhe der Rahmenverbreiterung bei Terrassentüren beachten
  - Fußpunkt: Bodenaufbau EG 20 cm / 1. - u. 2. OG 15 cm
  - Handkurbel (K) - Anleitetstelle 1. - u. 2. OG H21-29
- Uw- und g-Werte der Fenster und Rollläden n. Bauphysik
- Farbe/ Folierung außen und innen n. Angabe Architekt

- Lüftung:

Alle Fenster im EG - 3. OG standardmäßig mit Fensterfalzlüftern z.B. REGEL-air n. Angaben HLS-Planung Abstimmung mit BL

- Bauphysik:

3-fach Fensterverglasung, Uw=0,85W/(m²K)  
 Energiedurchlassgrad g = 50%



INDEX: ÄNDERUNG		DATUM	NAMEN
H15-17	GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 69,15 m ü.NHN		
H19	GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,85 m ü.NHN		
H21-29	GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN		
PLANUNGSSTAND			
D Detailplanung			
PLANINHALT			
Fensterübersicht			
STATUS		ERSTELLUNGSDATUM	INDEX
VORABZUG		01.08.2016	
MASSSTAB	ERSTDATUM	GEZ.	PLANNR
	12.04.2016		5012