



## HINWEIS:

### Fenster Wohnungen und Treppenhaus (1.- u. 2. OG)

- Kunststofffenster
- Fensterelemente unter 90cm OKKFF (Unterlicht und vertikale Seitenteile) als VSG-Glas ausführen (Anforderung nach TRAV beachten)
- Terrassentür- und Fenster im EG: mit einbruchhemmenden Beschlägen in RC 2 und abschließbare Griffen
- Rollläden als Aufsatzkasten H = 30cm (standard) u. 25cm
- Rollladenaufzüge bei Gurtkasten- einseitig - 12,5 cm (-g)
- Achsmaß Gurtkasten (g), (g-k), (K) beachten  
g: standard 1,025m ü OKFF  
g-k: Küche 1,125m ü OKFF  
K: Handkurbel
- Folierung Unterlicht - Delog Color 68/10 (falls erf.)
- Die Angaben der DIN 18040-2 R, Barrierefreiheit im Allgemeinen und Anforderung R-wohnungen, sind einzuhalten z. B. Achsmaß Drückerrahmen (Griffhöhe), elektr. gurtickler (H15-R) - Abstimmung mit BL
- Höhe der Rahmenverbreiterung bei Terrassentüren beachten
- Fußpunkt: Bodenaufbau EG 20 cm / 1.- u. 2. OG 15 cm
- Handkurbel (K) - Anleiterstelle 1.- u. 2. OG H21-29
- Uw- und g-Werte der Fenster und Rolläden n. Bauphysik
- Farbe/ Folierung außen und innen n. Angabe Architekt

  

- Lüftung:  
Alle Fenster im EG - 3. OG standardmäßig mit Fensterfalzlüftern z.B. REGEL-air n. Angaben HLS-Planung  
Abstimmung mit BL

  

- Bauphysik:  
3-fach Fensterverglasung, Uw=0,85W/(m²K)  
Energiedurchlassgrad g = 50%

INDEX: ÄNDERUNG	DATUM	NAME

H15-17	GR.00 OKFF EG $\pm 0,00$ = 69,15 m ü.NHN
H19	GR.00 OKFF EG $\pm 0,00$ = 68,85 m ü.NHN
H21-29	GR.00 OKFF EG $\pm 0,00$ = 68,46 m ü.NHN

STATUS VORABZUG		ERSTELLUNGSDATUM 01.08.2016		INDEX
MASZSTAB	ERSTDATUM 12.04.2016	GEZ.	PLANNR 5015	

5001