In der Garage Brandmeldeanlage
nach DIN 14675 mit Aufschaltung

Installationen brandschutztechnisch
in den Decken geschottet in F 90 nach
DIN 4102 (Schottlösung nach LAR NRW)

N

Brandwand | Bauart Brandwand | feuerbeständige Wand F 90 AB nach DIN 4102 | feuerhemmende Wand F 30 nach DIN 4102 | Tür ds dicht schließend | Tür / Tor T 30 nach DIN 4102 | Tür / Tor T 30 RS nach DIN 4102 und 18095 | Tür RS nach DIN 18095 | notwendiger Flur / Schleuse | notwendige Treppe / Treppenraum | Aufzug | Dachfläche F 90 vor Entflammen geschützt | Rettungsweg / Notausgang | Anleiterstelle | Schlauchanschlussventil, trocken

Objekt:	Bauteil B Herler Straße, Köln	Vorabzug	
Gebäude:	Wohnen und Garage	*Geschoss:*	Untergeschoss
Stand:	02.02.18	*Plan-Nr.:*	1111-BTB-BSP-DINA1-UG-I01
Planersteller:			
Maßstab: 1:200	CU	Dipl.-Ing. Christian Uhlig Staatlich anerkannter Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes Jägerstr. 23, 47877 Willich Tel.: 02154 - 813756, E-Mail: cuhlig@cu-brandschutz.de	

04.02.2018 15:19:01 Z:\Objekte\1100-1150\1111 Köln, Herler Str. 111\BSP\Bauteil B\1111-BTB-BSP-DINA1-UG-I01-02.02.18.tcd